

# Опросный лист



## Блоки датчиков ФСТ-03В1 Электрохимические (CO, O2, H2S, NH3)

Для получения счета или коммерческого предложения необходимо заполнить опросный лист и отправить его на электронную почту [sales@pharmac.by](mailto:sales@pharmac.by).

Организация:			
Контактное лицо:			
Телефон:			
E-mail:			

**1.** Выберите блок питания и сигнализации (**БПС**), если необходимо. Предназначен для питания блоков датчиков (БД), приема информации о загазованности от БД и управления внешними исполнительными устройствами; к 1-ому БПС подключается от **1-го до 8-ми** БД.

### Вариации БПС

(не являются средством измерения и не подлежат государственной поверке):

БПС ФСТ-03В1.00 230В	APT232318		шт.
БПС ФСТ-03В1.01 230В с модулем накопления (для записи данных)	APT2323180		шт.
БПС ФСТ-03В1.00 24В	APT232343		шт.
БПС ФСТ-03В1.01 24В с модулем накопления (для записи данных)	APT2323430		шт.

### Комплект поставки БПС ФСТ-03В1 (1 шт.):

Наименование	Кол-во, шт.
Блок питания и сигнализации	1
Крепежный комплект	1
Паспорт	1
Шнур питания	1
Упаковка	1

**2.** Выберите необходимые блоки датчиков (**БД**). БД отличаются измеряемыми компонентами; **интерфейсом** и степенью защиты (**IP**) оболочки корпуса БД.

### Вариации БД (являются средством измерения, подлежат государственной поверке):

<input type="checkbox"/>  <b>O2</b> (кислород)	шт.	IP54 подключение только к БПС	APT231824
	шт.	IP54 + Интерфейс 4-20mA	APT2318240
	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT231924
	шт.	IP67+ Интерфейс 4-20mA	APT2319240

<input type="checkbox"/>  <b>CO</b> (угарный газ)	шт.	IP54 подключение только к БПС	APT231821
	шт.	IP54 + Интерфейс 4-20mA	APT2318210
	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT231921
	шт.	IP67 + Интерфейс 4-20mA	APT2319210


<input type="checkbox"/>  <b>H2S</b> (серово-дород)	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT231950
	шт.	IP67 + Интерфейс 4-20mA	APT2319500

<input type="checkbox"/>  <b>NH3</b> (аммиак)	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT231923
	шт.	IP67 + Интерфейс 4-20mA	APT2319230
<input type="checkbox"/>  <b>NH3 2500</b> Электрохимический датчик	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT231944
	шт.	IP67 + Интерфейс 4-20mA	APT2319440
<input type="checkbox"/>  <b>NH3 1000 *</b> (устойчив к воздействию H2S) Электрохимический датчик	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT2319233
	шт.	IP67 + Интерфейс 4-20mA	APT2319234

### Комплект поставки БД ФСТ-03В1 (1 шт.):

Наименование	Кол-во, шт.
Блок датчика ФСТ-03В1	1
Разъём PY07 04T Розетка	1
Крепежный комплект №1 (круглый) (APTKK2101)	1
Крепежный комплект №2 (с козырьком) (APTKK2102)	По заказу
Крепежный комплект №3 (с резьбой) (APTKK2103)	По заказу
Кронштейн-колокол (APTKK2105)	По заказу
Паспорт	1
Упаковка	1

**3. Дополнительно.** Выберите необходимые крепежные комплекты, если необходимо.

<u><b>Крепежный комплект (круглый) №1</b></u> Стандартный. Входит в комплект поставки БД. Для использования в помещениях и т.п.		APTKK2101		
<u><b>Крепежный комплект (с козырьком ) №2</b></u> Для тяжелых условий эксплуатации. Для использования на улице и т.п.		APTKK2102		шт.
<u><b>Крепежный комплект (с резьбой) №3</b></u> Для присоединения к сбросным или настроенным свечам. Для ГРП.		APTKK2103		шт.
<u><b>Кронштейн-колокол</b></u> Для мест возможного подтопления		APTKK2105		шт.

**4. Дополнительно.** Выберите сервисное/дополнительное оборудование, если необходимо.

<u><b>Блок релейного расширения</b></u> Предназначен для увеличения числа релейных выходов управления внешними исполнительными устройствами в мультиприборных системах.	APT234025		шт.
<u><b>Модуль калибровки</b></u> Предназначен для настройки и проверки блоков датчиков и работает под управлением специального программного обеспечения для ПЭВМ.	APT234027		шт.
<u><b>Тестер А-интерфейса</b></u> Предназначен для проверки работоспособности каналов А-интерфейса БПС, настройки и проверки блоков датчиков (далее БД) и для проверки линий связи БД-БПС.	APT234026		шт.