

Опросный лист



Блоки датчиков ФСТ-03В1 Оптические (CH4, CO2, Ex)

Для получения счета или коммерческого предложения необходимо заполнить опросный лист и отправить его на электронную почту sales@pharmac.by.

Организация:	
Контактное лицо:	
Телефон:	
E-mail:	

1. Выберите блок питания и сигнализации (**БПС**), **если необходимо**. Предназначен для питания блоков датчиков (БД), приема информации о загазованности от БД и управления внешними исполнительными устройствами; к 1-ому БПС подключается от **1-го до 8-ми БД**.

Вариации БПС

(*не являются средством измерения и не подлежат государственной поверке*):

БПС ФСТ-03В1.00 230В	APT232318		шт.
БПС ФСТ-03В1.01 230В с модулем накопления (для записи данных)	APT2323180		шт.
БПС ФСТ-03В1.00 24В	APT232343		шт.
БПС ФСТ-03В1.01 24В с модулем накопления (для записи данных)	APT2323430		шт.

Комплект поставки БПС ФСТ-03В1 (1 шт.):

Наименование	Кол-во, шт.
Блок питания и сигнализации	1
Крепежный комплект	1
Паспорт	1
Шнур питания	1
Упаковка	1

2. Выберите необходимые блоки датчиков (**БД**). БД отличаются измеряемыми компонентами; **интерфейсом** и степенью защиты (**IP**) оболочки корпуса БД.

Вариации БД (*являются средством измерения, подлежат государственной поверке*):

<input type="checkbox"/> CO2 (углекислый газ)	Оптический датчик	шт.	IP54 подключение только к БПС	APT232160
	0-2,5 об.д., % - диапазон измерения	шт.	IP54 + интерфейс 4-20mA	APT2321600
	0-99,9 об.д., % - диапазон показания	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT232260
		шт.	IP67 + Интерфейс 4-20mA	APT2322600

<input type="checkbox"/> CH4 (метан)	Оптический датчик	шт.	IP54 + интерфейс 4-20mA	APT2321190
	0-5,0 об.д., % - диапазон измерения	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT232219
	0-99,9 об.д., % - диапазон показания	шт.	IP67 + интерфейс 4-20mA	APT2322190
		шт.		


<input type="checkbox"/> Ex (дозврывные концентрации горючих газов и паров)	Оптический датчик	шт.	IP54 + интерфейс 4-20mA	APT2321200
	0 до 99,9 НКПР, % - д. измерения	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT232220
	0 до 99,9 НКПР, % - д. показания	шт.	IP67 + интерфейс 4-20mA	APT2322200
		шт.		

Комплект поставки БД ФСТ-03В1 (1 шт.):

Наименование	Кол-во, шт.
Блок датчика оптический ФСТ-03В1	1
Разъём PY07 04Т Розетка	1
Крепежный комплект №1 (круглый) (АРТКК2101)	1
Крепежный комплект №2 (с козырьком) (АРТКК2102)	По заказу
Крепежный комплект №3 (с резьбой) (АРТКК2103)	По заказу
Кронштейн-колокол (АРТКК2105)	По заказу
Паспорт	1
Упаковка	1

3. **Дополнительно.** Выберите необходимые крепежные комплекты, **если необходимо**.

Крепежный комплект (круглый) №1 Стандартный. Входит в комплект поставки БД. Для использования в помещениях и т.п.		АРТКК2101	
Крепежный комплект (с козырьком) №2 Для тяжелых условий эксплуатации. Для использования на улице и т.п.		АРТКК2102	шт.
Крепежный комплект (с резьбой) №3 Для присоединения к сбросным или настроенным свечам. Для ГРП.		АРТКК2103	шт.

Кронштейн-колокол Для мест возможного подтопления		APTKK2105		шт.
---	--	-----------	--	-----

4. Дополнительно. Выберите сервисное/дополнительное оборудование, **если необходимо.**

Блок релейного расширения Предназначен для увеличения числа релейных выходов управления внешними исполнительными устройствами в мультиприборных системах.	APT234025		шт.
Модуль калибровки Предназначен для настройки и проверки блоков датчиков и работает под управлением специального программного обеспечения для ПЭВМ.	APT234027		шт.
Тестер А-интерфейса Предназначен для проверки работоспособности каналов А-интерфейса БПС, настройки и проверки блоков датчиков (далее БД) и для проверки линий связи БД-БПС.	APT234026		шт.