

Опросный лист



Блоки датчиков ФСТ-03В1 Термокаталитические (CH4, C3H8, H2, Ex)

Для получения счета или коммерческого предложения необходимо заполнить опросный лист и отправить его на электронную почту sales@pharmac.by.

Организация:			
Контактное лицо:			
Телефон:			
E-mail:			

1. Выберите блок питания и сигнализации (**БПС**), **если необходимо**. Предназначен для питания блоков датчиков (БД), приема информации о загазованности от БД и управления внешними исполнительными устройствами; к 1-ому БПС подключается от **1-го до 8-ми** БД.

Вариации БПС

(*не являются средством измерения и не подлежат государственной поверке*):

БПС ФСТ-03В1.00 230В	APT232318		шт.
БПС ФСТ-03В1.01 230В с модулем накопления (для записи данных)	APT2323180		шт.
БПС ФСТ-03В1.00 24В	APT232343		шт.
БПС ФСТ-03В1.01 24В с модулем накопления (для записи данных)	APT2323430		шт.

Комплект поставки БПС ФСТ-03В1 (1 шт.):

Наименование	Кол-во, шт.
Блок питания и сигнализации	1
Крепежный комплект	1
Паспорт	1
Шнур питания	1
Упаковка	1

2. Выберите необходимые блоки датчиков (**БД**). БД отличаются измеряемыми компонентами; **интерфейсом** и степенью защиты (**IP**) оболочки корпуса БД.

Вариации БД (*являются средством измерения, подлежат государственной поверке*):

<input type="checkbox"/> С3Н8 (пропан)	шт.	IP54 подключение только к БПС	APT232042
	шт.	IP54 + интерфейс 4-20mA	APT2320420
	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT231742
	шт.	IP67 + интерфейс 4-20mA	APT2317420

<input type="checkbox"/> H2 (водород)	шт.	IP54 подключение только к БПС	APT232040
	шт.	IP54 + интерфейс 4-20mA	APT2320400
	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT231740
	шт.	IP67 + интерфейс 4-20mA	APT2317400

<input type="checkbox"/> CH4 (метан)	шт.	IP54 подключение только к БПС	APT232019
	шт.	IP54 + интерфейс 4-20mA	APT2320190
	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT231719
	шт.	IP67 + интерфейс 4-20mA	APT2317190

<input type="checkbox"/> Ex (дозвывные концентрации горючих газов и паров)	шт.	IP54 подключение только к БПС	APT232020
	шт.	IP54 + интерфейс 4-20mA	APT2320200
	шт.	IP67 подключение только к БПС	APT231720
	шт.	IP67 + интерфейс 4-20mA	APT2317200

Комплект поставки БД ФСТ-03В1 (1 шт.):

Наименование	Кол-во, шт.
Блок датчика ФСТ-03В1	1
Разъём PY07 04Т Розетка	1
Крепежный комплект №1 (круглый) (APTКК2101)	1
Крепежный комплект №2 (с козырьком) (APTКК2102)	По заказу
Крепежный комплект №3 (с резьбой) (APTКК2103)	По заказу
Кронштейн-колокол (APTКК2105)	По заказу
Паспорт	1
Упаковка	1

3. **Дополнительно.** Выберите необходимые крепежные комплекты, **если необходимо**.

Крепежный комплект (круглый) №1 Стандартный. Входит в комплект поставки БД. Для использования в помещениях и т.п.		APTКК2101		
Крепежный комплект (с козырьком) №2 Для тяжелых условий эксплуатации. Для использования на улице и т.п.		APTКК2102		шт.

Крепежный комплект (с резьбой) №3 Для присоединения к сбросным или настроенным свечам. Для ГРП.		APTKK2103		шт.
Кронштейн-колокол Для мест возможного подтопления		APTKK2105		шт.

4. Дополнительно. Выберите сервисное/дополнительное оборудование, **если необходимо.**

Блок релейного расширения Предназначен для увеличения числа релейных выходов управления внешними исполнительными устройствами в мультиприборных системах.	APT234025		шт.
Модуль калибровки Предназначен для настройки и проверки блоков датчиков и работает под управлением специального программного обеспечения для ПЭВМ.	APT234027		шт.
Тестер А-интерфейса Предназначен для проверки работоспособности каналов А-интерфейса БПС, настройки и проверки блоков датчиков (далее БД) и для проверки линий связи БД-БПС.	APT234026		шт.